

**Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego**

<b>Instytucja Kontrolująca</b>	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
<b>Nazwa kontrolowanego podmiotu</b>	Gmina Załuski
<b>Nazwa Zamawiającego</b>	Gmina Załuski
<b>Nazwa programu operacyjnego</b>	RPO WM
<b>Nazwa i numer projektu</b>	Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie / RPMA.05.03.00-14-i361/20
<b>1</b>	
Nazwa i numer zamówienia	„Ożywienie potencjału turystycznego gminy załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie” (prace ziemne / oświetlenie parku)
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Podstawowy / 17.08.2021
Termin kontroli	03 – 12.08.2022
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY)	Nie dotyczy
<b>2</b>	
Nazwa i numer zamówienia	„Ożywienie potencjału turystycznego gminy załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie” (oświetlenie parku)
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Podstawowy / 09.12.2021
Termin kontroli	03 – 12.08.2022
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli dotyczy)	Naruszenie art. 16 i 99 ust. 1 w zw. z art. 103 ust. 2 i 3 ustawy Pzp 2019 poprzez brak opisu przedmiotu zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY)	Nie